

Powerdrive F300

aansluiten potmeter





Omschrijving:

De Powerdrive F300 beschikt niet over een 10 VDC uitgang om een potmeter aan te sluiten. De volgende instellingen maakt het gebruik van een potmeter wel mogelijk.

Dit document behandelt alleen de omschreven functionaliteit. De motorgegevens en overige benodigde parameters zullen volgens de motortypeplaat en applicatie moeten worden ingevuld.

Parameters:

Parameter	Omschrijving	Instelling
00.049	Toegang alle parameters	All Menus

Parameter	Omschrijving	Instelling
07.007	Mode Analoge ingang 1 (klem 5)	Volt
07.019	Oorsprong An. uitgang 1 (klem 7)	18.011
18.011	Applicatieparameter, Integer RW	32767
00.000	Parameters opslaan	# 00.000 = Save parameters+  + 

Analoge uitgang 1 (klem 7) is nu geprogrammeerd als 10 VDC uitgang

Aansluitschema:

